



COMMITTENTE

Dott. Alesi Filippo
C.da Cernuta snc
90023 Ciminna PA

CAMPIONE **20A0119.001** DATA ARRIVO **30/01/2020**DATA INIZIO **30/01/2020** DATA FINE **02/02/2020**

Denominazione Comune Di Baucina - - - 90020 Baucina (PA)
Acque
Data prelievo: 30/01/2020
Ora prelievo: 12:00
Campionamento effettuato da: Committente
Campione: Acqua destinata al consumo umano
Punto di prelievo: Serbatoio Carrozza - Contenitore: n.1 contenitore tipo sterile integro capacità 500 ml + n.1 contenitore integro 1 L
Note: Dati campione dichiarati dal committente "Il Laboratorio declina ogni responsabilità sulle informazioni fornite dal cliente in fase di accettazione dei campioni"- I Risultati si riferiscono al campione così come ricevuto
Temperatura bagno di trasporto campioni °C: 5

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	LIMITI	NOTE
Microrganismi vitali a 22°C (Conta) UNI EN ISO 6222:2001	< 3	ufc(st)/ml		120
Coliformi (Conta) ISO 9308-1:2014 + ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	0	ufc/100 ml	0 ⁽¹⁾	
Escherichia coli (Conta) ISO 9308-1:2014 + ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	0	ufc/100 ml	0 ⁽¹⁾	
Ammonio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS.BHE.019	< 0,05	mg/l	0,5 ⁽¹⁾	
Colore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS.BJA.021	Assenza		Accettabile ⁽¹⁾	
Conduttività elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS.BDA.02	670	µScm ⁻¹ a 20 C	2500 ⁽¹⁾	
Sapore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS.BKA.028	Insapore		Accettabile ⁽¹⁾	*
Torbidità APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	< 0,5	NTU	1,0 ⁽¹⁾	*
Nitrito APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	< 0,03	mg/l	0,5 ⁽¹⁾	
Odore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS.BAA.026	Inodore		Accettabile ⁽¹⁾	*

Segue...



**Laboratorio
BROMATOS**



LAB N° 0831 L

RAPPORTO DI PROVA n° 20A0119.001 del 11/02/2020

Pagina 2 di 2

COMMITTENTE

Dott. Alesi Filippo
C.da Cernuta snc
90023 Ciminna PA

CAMPIONE 20A0119.001 DATA ARRIVO 30/01/2020

DATA INIZIO 30/01/2020 DATA FINE 02/02/2020

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	LIMITI	NOTE
Concentrazione ione idrogeno (pH) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS.BCA.023	7,9	Unità pH	6,5 - 9,5 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾D.LGS. 31/2001 mod. DM 14 giu. 2017

** non oggetto di accreditamento.

Prove microbiologiche eseguite in singola piastra in conformità alla ISO 7218/Amd 1.

** non oggetto di accreditamento.

Note: 120 = microorganismi presenti nel volume studiato

(st)=stimate

(*) prova non accreditata da Accredia.

Il Direttore del laboratorio
Dott. Salvatore Catania

Il presente Rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa autorizzazione scritta di Bromatos.

Copia di file firmato digitalmente

FINE RAPPORTO DI PROVA