CHEMILAB

Laboratorio di Analisi Chimiche – Biologiche – Merceologiche – Consulenze HACCP – Chimica degli alimenti
di Di Salvo Tommaso
Laboratorio: Via S. Giuliano,7 – 90011 BAGHERIA (PA)
Sede legale: Corso Butera, 155 – 90011 BAGHERIA (PA)
Tel. 340/3981063

Data accettazione: 13.03.2019 **Rapporto n.:** 117
Descrizione del campione: Acque reflue civili in ingresso a monte della grigliatura dell'impianto di depurazione di Baucina (PA) prelevate in data 13.03.2019 a cura del Sig. Antonio Porrazzo – campionamento medio composito (ore 13,00 – 14,00 – 15,00 – 16,00)
Committente: Giglione Servizi Ecologici S.r.l., Via U. Foscolo 16, 92010 Joppolo Giancaxio (AG)
Luogo Prelievo: Baucina (PA) **Temp. Prelievo:** Amb. **Temp. Arrivo:** 4°
Data inizio analisi: 14.03.2019 **Data fine analisi:** 19.03.2019

RAPPORTO DI PROVA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente,se non previa autorizzazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo	Limiti di legge (tab. 1-2 L.R. n.27/86)	Limiti di legge (D. Lgs. 152/06)
Concentrazione ioni H^+	8,0	--	IRSA-CNR 2060	5,5-9,5	---
Azoto Ammoniacale ($N\text{-}NH^+_4$)	21,1	mg/L	IRSA-CNR 4030	40	---
Azoto Nitrico ($N\text{-}NO_3$)	6,0	mg/L	IRSA-CNR 4020	---	---
Azoto Nitroso ($N\text{-}NO_2$)	0,5	mg/L	IRSA-CNR 4020	---	---
$B.O.D._5$	122	mg/L	IRSA-CNR 5130	460	---
C.O.D	309	mg/L	IRSA-CNR 5120	900	---
Solidi speciali totali	102	mg/L	IRSA-CNR 2090/B	500	---
Materiali grossolani	assenti	---	IRSA-CNR 2090/B	---	---
Tensioattivi (MBAS)	4,2	mg/L	IRSA-CNR 5170	10	---
Grassi ed oli anim./veg.	3,8	mg/L	IRSA-CNR 5160	---	---
Cloruro	133	mg/L	IRSA-CNR 4020	≤1.200	---
Cloro attivo libero	---	mg/L	IRSA-CNR 4080	---	---
Fosforo totale ($P\text{-}PO^{3-}_4$)	5,0	mg/L	IRSA-CNR 4020	20	---
Colore	N.P. 1:40	----------	IRSA-CNR 2020	N.P. 1:40	---
Odore	Molesto	diluizione	IRSA-CNR 2050	---	---

Termini di riferimento: Tabella 1-2 L. R. 27/86 – D. Lgs. 152/06.

Giudizio: I risultati delle analisi effettuate sono conformi ai limiti imposti dalle Tabelle su citate.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Tommaso Di Salvo

CHEMILAB DOTT. TOMMASO DI SALVO